

VdS 2344:2014-07 VdS 2504:1996-12 EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

Anerkennung

von Bauteilen und Systemen



Approval

of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung
Holder of the Approval

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen

Die Anerkennung

umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Anerkennungs-Nr. Approval No.	Anzahl der Seiten No. of pages	gültig vom (TT.MM.JJJJ) valid from (dd.mm.yyyy)	gültig bis (TT.MM.JJJJ) valid until (dd.mm.yyyy)
G 208001	6	11.10.2017	10.10.2021

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Gegenstand der Anerkennung
Subject of the Approval

Streulichtrauchmelder /
Optical smoke detector scattered light type
FCP-0320; FCP-0320-R470

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle - mitsamt den erforderlichen Unterlagen - unverzüglich zu übermitteln.

Verwendung
Use

in automatischen Brandmeldeanlagen
in automatic fire detection and fire alarm systems

This Approval

is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations.

Anerkennungsgrundlagen
Basis of the Approval

VdS 2344:2014-07
VdS 2504:1996-12
EN 54-7:2000 + A1:2002 + A2:2006

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.
This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Köln, den 11.10.2017

Dr. Reinermann

Geschäftsführer
Managing Director

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle
Head of Certification Body



A company of the German Insurance Association (GDV) accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208001 vom/ dated 11.10.2017

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.
The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Streulichtrauchmelder / Optical Smoke Detector Scattered Light Type	FCP-0320	F.01U.026.293	
Streulichtrauchmelder / Optical Smoke Detector Scattered Light Type	FCP-0320-R470	F.01U.029.857	
Sockel / Detector Base	MS 400	4.998.021.535	
Sockel MS 400 mit Bosch Logo / Detector Base MS 400 with Bosch Logo	MS 400 B	F.01U.215.139	
Feuchtraumdichtung / Damp Room Seal	FAA-420-SEAL	F.01U.215.142	

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208001 vom/ dated 11.10.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U003593 001 03	13.03.2013	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U215139 001 01	12.01.2010	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U215142 001 01	30.01.2011	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U274992 001 01	21.08.2012	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U000423 001 02	24.01.2013	1
Technische Zeichnung / Technical Drawing	DRW F01U261198 001 01	10.10.2011	1
Datenblatt / Data Sheet	DB F01U314145 01	11.05.2015	11
PCB Layer / PCB Layer	INP-011-F01U270216 02	12.05.2017	2
Stückliste / Parts List	STL 4998021535 002 06	06.09.2016	1
Stückliste / Parts List	STL F01U215139 002 02	06.09.2016	1
Stückliste / Parts List	STL F01U215142 002 01	06.09.2016	1
FCP-0320 Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	INP F01U283885 001 02	15.06.2016	1
Stückliste / Parts List	STL F01U026293 001 03	16.06.2016	4
Stromlaufplan / Circuit Diagram	STR F01U283885 001 02	15.06.2016	3
Typenschild / Label	TSS F01U026293 001 05	05.08.2017	1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208001 vom/ dated 11.10.2017

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.
The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
FCP-0320-R470			
Bestückungsplan / Component Mounting Diagram	INP F01U283886 001 02	16.06.2016	1
Stückliste / Parts List	STL F01U029857 001 03	16.06.2016	4
Stromlaufplan / Circuit Diagram	STR F01U283886 001 02	16.06.2016	3
Typenschild / Label	TSS F01U029857 001 04	05.08.2017	1



zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 208001 vom/ dated 11.10.2017

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.
Instructions for the application of the subject of approval [see enclosure 1].

Bei den Meldern FCP-0320 und FCP-0320-R470 handelt es sich um nicht adressierbare Streulichtrauchmelder für den Betrieb in automatischen Brandmeldeanlagen.

Die Melder arbeiten nach dem Stromerhöhungsprinzip.

Typ FCP-0320 verfügt über einen Alarmwiderstand von 820 Ω und Typ FCP-0320-R470 über einen Alarmwiderstand von 470 Ω .

Technische Daten (nach Herstellerangaben):

Versorgungsspannungsbereich (DC):	8,5 V bis 30 V
Ruhestrom:	< 0,12 mA

Detectors type FCP-0320 and FCP-0320-R470 are non-addressable smoke detectors scattered light type for operation in automatic fire detection and fire alarm systems.

The detectors operate with current increase.

Type FCP-0320 has an alarm resistance of 820 Ω and type FCP-0320-R470 an alarm resistance of 470 Ω .

Technical data (manufacturer's specifications):

Supply voltage range (DC):	8.5 V to 30 V
Quiescent current:	< 0.12 mA